



"MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O."

ul. Olszyna 10, 43 - 430 Skoczów

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303

Kapitał Zakładowy 36.460.000 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

W związku z zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym sektorowym budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów” nr SKO-EKO-341/GŚ-T/101/2014 Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał jednorodności materiału, tj. czy zarówno rury jak i kształtki mają być wykonane z surowca PVC, co zapewni spójny system ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający wymaga stosowania rozwiązań systemowych, z uwagi m.in. na różnice w tolerancji wymiarów.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał wewnętrznego cechowania rur kanalizacyjnych z PVC od strony kielicha?

Odpowiedź:

Nie.

3. Czy Zamawiający w przypadku studni fi 1000, 600, 425 będzie wymagał zgodności z normą 13598-2, potwierdzonych raportami z badań.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym, spełniać warunki określone w PT, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Beata Halama

412