



## "MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O."

ul. Olszyna 10, 43 - 430 Skoczów  
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303  
Kapitał Zakładowy 42.142.000 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

GŚ-T.252.1.2020

Skoczów, dnia 18.03.2020r.

### Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, sektorowego w przedmiocie „Dostawa flokulantów kationowych w roku 2020 na potrzeby Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu w zakresie **części 2 zamówienia** została uznana oferta złożona przez firmę: **Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn Koźle.**

Oferty w niniejszym postępowaniu w **części 2 zamówienia** złożyli, wg kolejności wpływu:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy		Cena netto zł/kg	Liczba punktów w kryterium Koszt odwodnienia 1 Mg sm osadu	Liczba punktów w kryterium stopień odwodnienia osadu	Suma punktów uzyskanych przez ofertę
1.	KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa	FLOPAM FO 4800SH	14,50	13,75	66,04	79,79
2.	ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa	ACEFLOC 80502	12,40	Oferta odrzucona		
3.	Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47 – 224 Kędzierzyn Koźle	ZETAG 7587	12,23	30,00	67,36	97,36
4.	Eko-Chemia Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19 87-100 Toruń	EKOLINE PFC 600S	12,20	15,47	66,92	82,39
5.	P.P.H.U WĘGŁO-STAL Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 50B 44-100 Gliwice	SUPER FLOC C448	12,40	17,12	70,00	87,12

Zamawiający informuje iż w toku postępowania odrzucił ofertę złożoną na część 2 zamówienia przez firmę ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa. Oferta podlegała odrzuceniu na podstawie rozdz. XIII ust. 1 pkt. 2) jako niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca podczas prowadzonego badania w skali technicznej nie osiągnął minimalnego wymaganego średniego stężenia 15,00 % suchej masy osadu w osadzie prefermentowanym odwodnionym.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Kwaśkowska

tel. 33 479 94 70  
fax. 33 479 94 78

ING Bank Śląski 51 1050 1083 1000 0090 3017 7498

www.sko-eko.skoczow.pl  
e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl

2.17