

wymaganego średniego stężenia 4,5% suchej masy osadu w osadzie nadmiernym zagęszczonym.

2. P.P.H.U WĘGLO-STAL Waldemar Biskupek, ul. Chorzowska 50B, 44-100 Gliwice. Oferta podlegała odrzuceniu na podstawie rozdz. XIII ust. 1 pkt. 2) jako niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca odstąpił od badania w skali technicznej ze względu na niezadowalającą pracę flokulantu, tym samym nie spełnił wymaganego warunku uzyskania 4,5% suchej masy osadu w osadzie nadmiernym zagęszczonym.


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Kwiatkowska